



## Übersicht

Probe Nr.	030 31	030 32
Datum	19.06.2018	19.06.2018
Zeit	10:45	10:45
Gemeinde	Lyss	Lyss
Netzname	PW Schachen, HP 1	PW Schachen, HP 1
Bezeichnung	Gimmiz vor UV	Gimmiz nach UV
Verwendung	Trinkwasser	Trinkwasser
Behandlung	unbehandelt	behandelt
Temperatur	13.4 °C	13.5 °C

**Mikrobiologische Untersuchung**

Heterotropher Bakterien	KBE/ml	nn (300)	nn (20)
Enterokokken	KBE/100 ml	nn (nn)	nn (nn)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn (nn)	nn (nn)
Coliforme		nn k.A.	nn k.A.

## Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften