



Stromlaufschema Lastmanagment 11 + 87

Blatt: 1	Gezeichnet	22.09.2022	fgu
	Geprüft	28.09.2022	mle
Total: 1	Freigegeben	30.09.2022	mbu

Legende

- a: Steckklemme Verwendung gem. TAB ESAG
- b: Option Board mit 4 potentialfreien Relais (4A)
- c: Lastabwurf Relais bauseits.
- d: Freigabe Relais Bauseits
Freigabe tägliches Zeitfenster von 4h
zwischen 00.00 - 06.00 Uhr

