

Übersicht

Probe Nr.	030 31	030 32
Datum	18.12.2023	18.12.202
Zeit	08:45	11:35
Gemeinde	Lyss	Lyss
Netzname	PW Schachen, HP 1	PW Schachen, HP 1
Bezeichnung	Gimmiz vor UV	Gimmiz nach UV
Verwendung	Trinkwasser	Trinkwasser
Behandlung	unbehandelt	behandelt
Temperatur	13.1 °C	13.1 °C

Mikrobiologische Untersuchung

Heterotro. Bakterien	KBE/ml	nn	(300)	nn	(20)
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	(nn)	nn	(nn)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	(nn)	nn	(nn)

Beurteilung	Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.	Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
-------------	--	--