

Prüfbericht ULS24-000188-1
Lyss, den 12.01.2024

Übersicht		
Probe Nr.	24-003412-10	24-003412-11
Eingangsdatum	09.01.2024	09.01.2024
Bezeichnung	151 08 Reservoir Niggidei vor UV Anlage	151 09 Reservoir Niggidei nach UV Anlage
Probenart	Trinkwasser an der Fassung	Trinkwasser nach Behandlung
Probenahme	09.01.2024	09.01.2024
Entnahmezeit	08:50	08:50
Eingangszeit	13:55	13:55
Probenahme durch	ESAG Energie Seeland AG	ESAG Energie Seeland AG
Entnahmetemperatur	9.0 °C	9.0 °C
Eingangstemperatur**	11.7 °C	11.6 °C
Untersuchungsbeginn	09.01.2024	09.01.2024
Untersuchungsende	12.01.2024	12.01.2024

Mikrobiologische Untersuchung

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Aerobe Keimzahl bei 30°C	KBE/ml	2	100 (HW)	<1	20 (HW)
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)

Beurteilung (Erläuterungen s. letzte Seite)	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben
	* Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen TBDV	* Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen TBDV