

Übersicht

Probe Nr.	030 31	030 32
Datum	05.04.2022	05.04.2022
Zeit	08:30	11:20
Gemeinde	Lyss	Lyss
Netzname	PW Schachen, HP 1	PW Schachen, HP 1
Bezeichnung	Gimmiz vor UV	Gimmiz nach UV
Verwendung	Trinkwasser	Trinkwasser
Behandlung	unbehandelt	behandelt
Temperatur	11.5 °C	11.8 °C

Mikrobiologische Untersuchung

Heterotro. Bakterien	KBE/ml	nn (300)	nn (20)
Enterokokken	KBE/100 ml	nn (nn)	nn (nn)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn (nn)	nn (nn)

Beurteilung	Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.	Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
-------------	--	--