

## Übersicht

Probe Nr.	030 31	030 32
Datum	10.12.2024	10.12.2024
Zeit	09:45	09:40
Gemeinde	Lyss	Lyss
Netzname	PW Schachen, HP 1	PW Schachen, HP 1
Bezeichnung	Gimmiz vor UV	Gimmiz nach UV
Verwendung	Trinkwasser	Trinkwasser
Behandlung	unbehandelt	behandelt
Temperatur	11.9 °C	11.9 °C

## Mikrobiologische Untersuchung

Heterotro. Bakterien	KBE/ml	nn	(300)	1	(20)
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	(nn)	nn	(nn)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	(nn)	nn	(nn)

Beurteilung	Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.	Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
-------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------