

Prüfbericht ULS22-003752-1
Lyss, den 11.05.2022

| Übersicht | | |
|----------------------|--|---|
| Probe Nr. | 22-068843-13 | 22-068843-14 |
| Eingangsdatum | 03.05.2022 | 03.05.2022 |
| Bezeichnung | Nr. 151 08 Reservoir Niggidei vor UV | Nr. 151 09 Reservoir Niggidei nach UV |
| Probenart | Trinkwasser | Trinkwasser |
| Probenahme | 03.05.2022 | 03.05.2022 |
| Entnahmezeit | 10:00 | 10:00 |
| Eingangszeit | 15:05 | 15:05 |
| Probenahme durch | Energie Seeland AG | Energie Seeland AG |
| Entnahmetemperatur | 9.2 °C | 9.3 °C |
| Eingangstemperatur** | 18.6 °C | 17.9 °C |
| Untersuchungsbeginn | 03.05.2022 | 03.05.2022 |
| Untersuchungsende | 06.05.2022 | 06.05.2022 |

Mikrobiologische Untersuchung

| | | Ergebnis | Vorgabe* | Ergebnis | Vorgabe* |
|--------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Aerobe Keimzahl bei 30°C | KBE/ml | 2 | 300 (HW) | <1 | 20 (HW) |
| Enterokokken | KBE/100 ml | nn | nn (HW) | nn | nn (HW) |
| Escherichia coli | KBE/100 ml | nn | nn (HW) | nn | nn (HW) |

| | | |
|---|--|--|
| Beurteilung (Erläuterungen s. letzte Seite) | Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben | Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben |
| | * Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen TBDV | * Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen TBDV |