

Prüfbericht ULS22-007917-1
Lyss, den 26.09.2022

Übersicht		
Probe Nr.	22-142255-13	22-142255-14
Eingangsdatum	22.09.2022	22.09.2022
Bezeichnung	Reservoir Niggidei vor UV Nr. 151 08	Reservoir Niggidei nach UV Nr. 151 09
Probenart	Trinkwasser	Trinkwasser
Probenahme	22.09.2022	22.09.2022
Entnahmezeit	15:00	15:00
Eingangszeit	15:30	15:30
Probenahme durch	Energie Seeland AG	Energie Seeland AG
Probenehmer	M. Spring	M. Spring
Entnahmetemperatur	10.5°C	10.6°C
Eingangstemperatur**	14.0 °C	14.2 °C
Untersuchungsbeginn	22.09.2022	22.09.2022
Untersuchungsende	26.09.2022	26.09.2022

Mikrobiologische Untersuchung

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Aerobe Keimzahl bei 30°C	KBE/ml	29	300 (HW)	<1	20 (HW)
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)

Beurteilung (Erläuterungen s. letzte Seite)	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben
	* Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen TBDV	* Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen TBDV