

Übersicht

Probe Nr.	151 08	151 09
Datum	10.06.2024	10.06.2024
Zeit	10:05	10:08
Gemeinde	Seedorf	Seedorf
Netzname	Reservoir Niggidei	Reservoir Niggidei
Bezeichnung	vor UV	nach UV
Verwendung	Trinkwasser	Trinkwasser
Behandlung	unbehandelt	behandelt
Temperatur	9.9 °C	9.9 °C

Mikrobiologische Untersuchung

Heterotro. Bakterien	KBE/ml	1	(300)	nn	(200)
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	(nn)	nn	(nn)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	(nn)	nn	(nn)

Beurteilung	Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.	Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
-------------	--	--